

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego nr ILZ/261-0174/20/378000

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostarczone w ramach niniejszego postępowania urządzenia muszą spełniać następujące wymagania:

1. Urządzenie fabrycznie nowe, pracujące na ekologicznym czynniku chłodniczym dopuszczonych ustawą f-gazową z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2018 poz. 2221).
2. Urządzenie zapewniające automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.
3. Urządzenie posiadające filtr (lub inne równoważne rozwiązanie techniczne), którego zadaniem będzie usuwanie zanieczyszczeń powietrza (np. kurzu, pyłków, roztoczy, zarodników pleśni oraz pochłanianie zapachów takich jak, np. pot, zapach ciała, woń odpadków).
4. Urządzenie posiadające funkcję pracy całorocznej pozwalającą na pracę w niskiej temperaturze zewnętrznej - temperatura minimum - 15°C.
5. Urządzenie wyposażone w agregaty inwerterowe oraz odprowadzenie skroplin grawitacyjnie.
6. Urządzenie posiadające funkcję auto-restart (funkcja automatycznego uruchomienia i rozpoczęcia pracy po zaniku i przywróceniu zasilania).
7. Urządzenie posiadające funkcję nawiewu wielokierunkowego.
8. Urządzenie posiadające sterowanie bezprzewodowe (pilot zdalnego sterowania) z możliwością nastawienia temperatury oraz regulacji obrotów wentylatora oraz posiadające czytelny wyświetlacz pokazujący podstawowe ustawienia urządzenia i parametry pracy).
9. Wydajność chłodnicza jednostek wewnętrznych zostanie ustalona przez Wykonawcę na poziomie zapewniającym temperaturę wewnątrz pomieszczeń (niezależnie od pory roku) w zakresie 19 – 25°C.
10. Montaż jednostek wewnętrznych (ze względu na umiejscowienie jednostki wewnętrznej zaleca się wizję lokalną wraz z określeniem sposobu instalacji klimatyzatorów oraz sprawdzeniem możliwości instalacji proponowanych urządzeń w istniejących warunkach)
11. Zasilanie urządzeń z wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku, jednofazowej 230 V, 50Hz, (pomiar i dostosowanie instalacji elektrycznej do podłączenia urządzeń pozostaje w gestii Wykonawcy).
12. Odprowadzanie skroplin na zewnątrz budynku lub do sieci sanitarnej budynku.
13. Poziom hałasu generowanego przez pracujące urządzenia nie może przekraczać norm dopuszczonych dla pomieszczeń biurowych oraz być uciążliwy dla przebywających w nich osób (pożądane urządzenie jak najcichsze).
14. Gwarancja na zamontowane urządzenie co najmniej 5 lat (60 m-cy).
15. Bezpłatny serwis gwarancyjny zawierający m.in. przeglądy okresowe (robocizna, materiały), naprawy, niezbędne regulacje.

16. Zapewniony serwis pogwarancyjny.
17. W okresie gwarancji czas usuwania awarii, wad, bądź usterek klimatyzatora nie dłuższy niż 2 dni robocze od chwili zgłoszenia awarii, (**czas usuwania awarii może zostać wydłużony w uzgodnieniu z Zamawiającym w przypadku braku dostępności części zamiennych**),
18. **Lokalizacja i powierzchnia pomieszczeń, w których montowane będą urządzenia:**
- 1) Sala Odpraw w budynku Oddziału Celnego w Olsztynie przy ul. Składowej 5, (łącznie 3 pomieszczenia o powierzchni całkowitej – **ok. 310 m²**
Szczegółowy opis obecnego stanu pomieszczeń, przy. ul. Składowej 5 w Olsztynie, oraz projekt ich przebudowy zawiera załącznik nr 1A do umowy,
 - 2) pokoje biurowe w budynku WMUCS przy ul. Dworcowej 1 w Olsztynie:
 - pokój nr. 110 o wym. 3,27x5,24 pow.17,2 m²,
 - pokój nr. 112 o wym. 2,85x5,14 pow.14,7 m²
 - 3) Serwerownia Delegatury WMUCS w Elblągu ul. Warszawska 129A, o powierzchni ok. 11.5 m²

Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się ze stanem wszystkich pomieszczeń, w których planowany jest montaż urządzeń dokonując wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu terminu z zarządcą obiektu:

- obiekty w Olsztynie: Pan Piotr Rabczyński tel. 609 929 492
- obiekt w Elblągu: Pan Bartłomiej Sigurski tel. 55 236 54 05

POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności z normą CE wydaną przez producenta;
2. Oferowane urządzenia mają być aktualnie produkowanymi i powszechnie dostępnymi na rynku polskim oraz mieć zagwarantowaną dostępność części;
3. Oferowane urządzenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad;
4. Oferowane urządzenia nie mogą być w wersji specjalnej, a jedynie z oficjalnej linii produktowej, oferowanej w ogólnodostępnych katalogach produktowych;
5. Wraz z każdym urządzeniem dołączona zostanie instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim oraz zakres czynności konserwacyjnych wymaganych do wykonania przez użytkownika;
6. Wykonawca dołączy do oferty kartę charakterystyki oferowanego urządzenia potwierdzającą, że parametry eksploatacyjne i techniczne oraz wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
7. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w której zamieści schemat połączeń elektrycznych (wpięcie do istniejącej instalacji elektrycznej, przebieg przewodów elektrycznych), przebieg przewodów zasilających jednostki wewnętrzne w czynniki chłodniczy oraz trasy odprowadzenia skroplin.