



Krajowa Administracja
Skarbowa

Olsztyn, dnia 28 czerwca 2019 r.

Izba Administracji Skarbowej
w Olsztynie

Nr sprawy: 2801-ILZ.260.26.2019

**Wykonawcy
wszyscy**

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: pytania nadesłanego przez jednego z Wykonawców drogą e-mailową w dniu 27.06.2019r. do postępowania o numerze 2801-ILZ.260.26.2019 na wykonanie remontu części elewacji zewnętrznej budynku Urzędu Skarbowego w Elku przy ul. Wojska Polskiego 67 – etap I

W związku z otrzymanym w dniu 27 czerwca 2019 r. drogą e-mailową pytaniem, Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Wykonawcy:

„Jaki współczynnik przewodzenia ciepła należy przyjąć dla materiałów opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ

- ppkt 4.1.1 „Ocieplenie ścian budynku w technologii KABE lub STOPTER płytami styropianowymi gr. 12 cm”.
- ppkt 4.3.1. „Docieplenie stropodachów wentylowanych dodatkową warstwą wełny mineralnej granulowanej”
- ppkt 4.2.3. Wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych gr. 10cm z tynkiem cienkowarstwowym do wysokości stropu piwnic.”

Odpowiedź Zamawiającego:

- ppkt 4.1.1 „Ocieplenie ścian budynku w technologii KABE lub STOPTER płytami styropianowymi gr. 12 cm”. Odp. Zamawiającego: EPS 70 040 FASADA - $\Lambda = 0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- ppkt 4.3.1. „Docieplenie stropodachów wentylowanych dodatkową warstwą wełny mineralnej granulowanej” Odp. Zamawiającego: $\Lambda = 0,038 - 0,039 \text{ W/m}^2\text{K}$, Granulat dostępny w tym przedziale współczynnika Λ .
- ppkt 4.2.3. Wykonanie izolacji termicznej z płyt styropianowych gr. 10cm z tynkiem cienkowarstwowym do wysokości stropu piwnic. Odp. Zamawiającego: EPS 100-038 lub polistyren ekstrudowany XPS - $\Lambda = 0,038 \text{ W/m}^2\text{K}$,

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na powyższe pytanie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

UWAGA! Nastąpiła zmiana treści SIWZ oraz terminu składania ofert, o czym Zamawiający poinformował w Zawiadomieniu o zmianie treści SIWZ z dnia 28.06.2019 r.

Z upoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Olsztynie

Z-ca Dyrektora
Miroslaw Ropiak
/podpis na oryginalne/