



Izba Administracji Skarbowej  
w Olsztynie

Olsztyn, dnia 02 października 2019 r.

2801-ILZ.260.76.2019.9  
2801-19-057759

**Do wszystkich  
uczestników  
postępowania**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **2801-ILZ.260.76.2019** w trybie przetargu nieograniczonego na: *roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie zlokalizowanego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59”.*

Zamawiający – Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 27 września 2019 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dot. treści SIWZ:

**Pytanie nr 1:**

*Czy przedmiot zamówienia obejmuje wymianę źródeł światła (światłówki), czy należy przewidzieć wymianę kompletnych opraw?*

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę istniejącego źródła światła na oświetlenie energooszczędne LED wraz z oprawą (wymiana kompletnych opraw).

**Pytanie nr 2:**

*Czy należy uwzględnić wymianę instalacji elektrycznych czy pozostawić bez zmian?*

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany instalacji elektrycznej w budynku. Należy przewidzieć ewentualną wymianę odcinka instalacji (kabli) w zakresie niezbędnym do prawidłowego montażu nowego oświetlenia (zmiana oświetlenia na LED może spowodować inną lokalizację opraw niż dotychczasowa).

**Pytanie nr 3:**

*Czy Zamawiający posiada inwentaryzację budynku w wersji elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.*

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji budynku w wersji elektronicznej.

**Pytanie nr 4:**

*Czy należy przewidzieć wymianę węzła cieplnego?*

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany węzła ciepła. Projekt przewiduje kompleksową wymianę instalacji c.o. w budynku. Węzeł cieplny jest własnością MPEC w Olsztynie.

**Pytanie nr 5:**

*Prosimy o wyznaczenie terminu na dokonanie wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie.*

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 04.10.2019 r. od godz. 9.00. Osobą do kontaktów na obiekcie jest Pani Andżelika Gruda, tel. 89 53 92 438.

**Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.**

**Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Termin składania ofert nie ulega zmianie.**

W oryginale podpisano:  
Z upoważnienia Dyrektora  
Izby Administracji Skarbowej  
w Olsztynie  
Kierownik Działu  
Tomasz Anszczak