



Izba Administracji Skarbowej
w Olsztynie

Olsztyn, dnia 09 października 2019 r.

2801-ILZ.260.76.2019.21
2801-19-059661

**Do wszystkich
uczestników
postępowania**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2801-ILZ.260.76.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na: *roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie zlokalizowanego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59”.*

Zamawiający – Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 09 października 2019 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dot. treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym na stronie 5 jest taka informacja:

„Okna po termomodernizacji” - należy przez to rozumieć okna z szybami refleksyjnymi z naniesioną od zewnętrznej strony warstwą srebra.” Prosimy o udzielenie informacji czy należy w ofercie uwzględnić okna z takimi szybami?

Jeśli tak to czy szyby te mają być we wszystkich oknach czy np. tylko od strony południowej budynku?

Jest to bardzo istotna informacja znacząco wpływająca na cenę okien.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę całej stolarki okiennej w budynku, przy czym od strony południowej należy uwzględnić okna z szybami refleksyjnymi.

Pytanie nr 2:

Ponieważ ilość stolarki okiennej wyliczona z natury znacznie odbiega od ilości ujętej w załączonym do dokumentacji przedmiarze robót prosimy o udzielenie informacji czy wymiana stolarki okiennej i docieplenia obejmuje swoim zakresem dobudowaną część budynku?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż załączony przedmiar robót jest tylko wersją pomocniczą do wyceny oferty. Rzeczywiste pomiary zostaną zweryfikowane na etapie sporządzania dokumentacji

projektowej przez Wykonawcę. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę całej stolarki okiennej i docieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego budynku Urzędu Skarbowego (z wyłączeniem dobudowanej części).

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający nie przewiduje zastosowania okien od strony ul. Piłsudskiego o podwyższonej izolacyjności akustycznej z nawiewnikami akustycznymi?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Charakterystyka okien przewidziana do montażu zawarta jest PFU, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie staje się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

W oryginale podpisano:
Z upoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Olsztynie
Kierownik Działu
Tomasz Anszczak